

PROPOSTA

Expedient: 32/2024/ALTSER
Procedència: Serveis Municipals

Assumpte: Informar i donar compte al Ple de l'informe elaborat del Pla director del clavegueram de Montcada i Reixac.

D'acord amb l'article 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, el Servei de Clavegueram és un dels serveis mínims que tots els Ajuntaments han de prestar. La titularitat del servei és municipal, podent prestar-lo de forma directa o indirecta mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac, va atorgar el 10 de setembre de 2010, i per un període de 25 anys, la prestació del servei de gestió del servei públic local de clavegueram a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., avui Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. El contracte de gestió preveu la realització d'estudis i cartografies actualitzades de les infraestructures de drenatges municipals.

Un dels instruments fonamentals per a la planificació, i gestió d'aquestes infraestructures són els Plans directors del clavegueram, que analitzen i avaluen les capacitats hidràuliques de la xarxa envers les necessitats que han de fer front, tant per la vehiculació de cabals pluvials, com els procedents de les activitats domèstiques, comercials i industrials del municipi.

Montcada i Reixac, tot i que no va ser aprovat pel consistori, disposa actualment d'un Pla Director de Clavegueram, redactat l'any 2007. Aquest Pla Director, que es podria considerar com a vigent, ha quedat obsolet, donats els coneixements actuals de la xarxa de drenatge del municipi.

Durant aquests anys, des que es va redactar el Pla fins avui dia, s'han produït canvis substancials en la xarxa de clavegueram com per exemple la creació de nous trams de xarxa de clavegueram, la modificació i execució de nous elements de captació, entre d'altres o l'actualització cartogràfica de la xarxa.

Es considera que ha arribat el moment de replantejar-se una actualització d'aquell document, amb més de 15 anys de vigència, per adaptar-lo a les necessitats actuals, ajustant les dades a la realitat d'avui en dia, i proposant solucions i propostes d'actuació d'acord, no només amb les noves necessitats del municipi si no també, amb els nous condicionants normatius i legislatius.

Per a l'elaboració del pla s'han realitzat inspeccions dels elements de la xarxa, per tal de disposar de dades geomètriques per poder determinar la seva topologia, les característiques principals i també detectar possibles problemes que puguin afectar-la.

El resultat d'aquesta tasca inicial és l'obtenció d'una cartografia completa de la xarxa de clavegueram i una diagnosi de la xarxa, a partir de la qual s'ha elaborat l'estudi del pla i les propostes d'actuació.

Les conclusions del pla han de servir com a guia per a qualsevol actuació sobre la xarxa de clavegueram. El consistori ha d'incorporar i fer respectar els paràmetres

tècnics definits en el pla com a disseny bàsic hidràulic de totes les actuacions i plantejaments que afectin el rendiment de la xarxa de sanejament pública.

Aquestes consideracions tenen una singular significació en les intervencions proposades per mancances hidràuliques recollides en el Document 4 – Actuacions, que prioritza i concreta fins a 55 actuacions en el clavegueram, 22 actuacions en dipòsits anti-DSU, a més d'actuacions en embornals, clapetes antiretorn, monitorització de xarxa, sistemes de retenció de sòlids i rehabilitació del clavegueram, amb un impacte econòmic que s'estima en 59.100.762,94 €.

Vist l'informe emès pel Tècnic d'Espai Públic, de data 8 de març de 2024, i de conformitat amb le mateix,

Qui subscriu proposa al Ple que acordi:

ÚNIC.- INFORMAR i donar compte al Ple de l'informe elaborat referent al Pla Director del Clavegueram que hi consta en aquest procediment